

Отчет  
по предписанию об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований от 23.05.2023 № 77

№ п/п	Обязательные мероприятия	Сроки их исполнения
1.	Зоны над моечной ванной в мясо-рыбном цехе, овощном цехе, моечной кухонной посуды и моечной столовой посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	1.МКУ «ДЭАЗиИС» предоставлен локально сметный расчет 29.07.2022 2. ОУ направлено письмо в департамент образования Администрации города от 29.07.2022 № Ш4-01-773-2. (с просьбой о выделении денежных средств на установку вытяжных зонтов) 3. ОУ направлено письмо в департамент образования Администрации города от 30.05.2023 № Ш4-01-599/3 (с просьбой о выделении денежных средств на установку вытяжных зонтов)

Директор МБОУ СОШ №45

Н.А. Шинкаренко

Заместитель директора по АХР

И.В. Ефремова

